



Преобразователь положения механизма

ППМ-1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРМК.426442.021 РЭ

УКРАИНА, г. Ивано-Франковск
2019

Данное руководство по эксплуатации является официальной документацией предприятия МИКРОЛ.

Продукция предприятия МИКРОЛ предназначена для эксплуатации квалифицированным персоналом, применяющим соответствующие приемы и только в целях, описанных в настоящем руководстве.

Коллектив предприятия МИКРОЛ выражает большую признательность тем специалистам, которые прилагают большие усилия для поддержки отечественного производства на надлежащем уровне, за то, что они еще сберегли свою силу духа, умение, способности и талант.

В случае возникновения вопросов, связанных с применением оборудования предприятия МИКРОЛ, а также с заявками на приобретение обращаться по адресу:

Предприятие МИКРОЛ



УКРАИНА, 76495, г.Ивано-Франковск, ул. Автолитмашевская, 5 Б,



Тел (8-0342)-502701, 502702, 502703, 502704



Факс (8-0342)-502705



E-mail: microl@microl.ua, support@microl.ua



<http://www.microl.ua>

Copyright © 2003-2019 by MICROL Enterprise. All Rights Reserved.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 Описание и принцип действия	4
1.1 Назначение преобразователя	4
1.2 Обозначение преобразователя при заказе	4
1.3 Технические характеристики преобразователя	4
1.4 Комплектность поставки.....	5
1.5 Устройство преобразователя	6
1.6 Перечень принадлежностей	6
1.7 Маркировка и пломбирование	7
1.8 Упаковка.....	7
2 Указания мер безопасности	7
3 Подготовка и порядок работы	8
3.1 Эксплуатационные ограничения при использовании преобразователя	8
3.2 Подготовка преобразователя к использованию	8
3.3 Проверка работоспособного состояния.....	9
3.4 Перечень возможных неисправностей	9
4 Техническое обслуживание и настройка преобразователя.....	10
4.1 Порядок технического обслуживания	10
4.2 Настройка преобразователя.....	10
5 Хранение и транспортирование.....	12
5.1 Условия хранения преобразователя.....	12
5.2 Требования к транспортированию преобразователя и условия, при которых оно должно осуществляться.....	12
6 Гарантии изготовителя.....	12
Приложение А - Схема проверки преобразователя ППМ-1	13

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителей с назначением, моделями, принципом действия, устройством, монтажом, эксплуатацией и обслуживанием преобразователя положения механизма ППМ-1 (в дальнейшем – **преобразователь ППМ-1**).

ВНИМАНИЕ !

Перед использованием изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Пренебрежение мерами предосторожности и правилами эксплуатации может стать причиной травмирования персонала или повреждения оборудования!

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

1 Описание и принцип действия

1.1 Назначение преобразователя

1.1.1 Преобразователь ППМ-1 предназначен для дистанционного указания положения выходного вала электрического исполнительного механизма, имеющего реостатный датчик.

1.1.2 Преобразователь ППМ-1 может быть использован в системах автоматизированного регулирования и управления технологическими процессами в энергетике, металлургии, в измерительных системах и измерительно-вычислительных комплексах.

1.2 Обозначение преобразователя при заказе

Преобразователь обозначается следующим образом:

ППМ-1- СС – U

где : **СС** – код типа выходного аналогового сигнала:

- 01** – от 0 мА до 5 мА;
- 02** – от 0 мА до 20 мА;
- 03** – от 4 мА до 20 мА;
- 04** – от 0 В до 10 В.

U – напряжение питания:

- 220** – 220 В переменного напряжения;
- 24** – 24 В постоянного напряжения.

1.3 Технические характеристики преобразователя

1.3.1 Основные технические характеристики ППМ-1 приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технические характеристики ППМ-1

Название параметра и размер	Единица измерения	Значение
1 Количество независимых каналов	шт.	1
2 Схема подключения датчика		Трехпроводная
3 Тип подключаемого датчика		Резистивный
4 Максимальное сопротивление резистивного датчика	кОм	1 кОм
5 Максимальная погрешность преобразования	%	2,5

Продолжение таблицы 1.1 - Технические характеристики ППМ-1

6 Диапазон изменения выходного сигнала		0-5 мА 0-20 мА 4-20 мА 0-10 В
7 Сопротивление нагрузки для выходного сигнала: - 0-5мА, не более - 0-20мА (4-20мА), не более - 0-10 В, не меньше	Ом	2000 500 2000
8 Напряжение питания: - переменное напряжение - постоянное напряжение	В	220 (+22, -33) 24 (+4, -4)
9 Ток потребления: - при питании 220 В переменного напряжения - при питании 24 В постоянного напряжения		3 ВА 90 мА
10 Габаритные размеры (ВхШхГ)	мм	96x55x110мм
11 Крепление		на DIN рейку (DIN35x7,5 EN50022)
12 Степень защиты		IP30
13 Масса, не более	кг	0,4

1.3.2 По стойкости к климатическому воздействию преобразователь ППМ-1 отвечает исполнению УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150 - 69, но для работы при температуре от минус 40 °С до +70 °С. Преобразователь ППМ-1 может эксплуатироваться только в закрытых взрывобезопасных помещениях.

1.3.3 Среднее время наработки на отказ с учетом технического обслуживания, регламентированного инструкцией по эксплуатации не менее чем 100 000 часов.

1.3.4 Среднее время восстановления работоспособности преобразователя ППМ-1 не более 4 часов.

1.3.5 Средний срок эксплуатации не менее 10 лет.

1.3.6 Средний срок хранения 1 год в условиях по группе 1 ГОСТ 15150-69.

1.3.7 Изоляция электрических цепей преобразователя ППМ-1 между собой при температуре окружающей среды 20±5 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80% выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы с действующим значением 1500 В, для цепей с номинальным напряжением до 250 В.

1.3.8 Минимально допустимое электрическое сопротивление изоляции при температуре окружающей среды 20±5°С и относительной влажности воздуха от 30 до 80% не превышает 20 МОм – для цепей с номинальным напряжением до 250 В.

1.4 Комплектность поставки

Комплект поставки преобразователя ППМ-1 приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Комплектность поставки ППМ-1

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
ПРМК.426442.021	Преобразователь положения механизма ППМ-1	1	
ПРМК.426442.021 ПС	Паспорт	1	
ПРМК.426442.021 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	1 экз. при поставке любого количества изделий данного типа в один адрес
232-108	Розетка угловая	1*	
232-105	Розетка угловая	1**	
232-102	Розетка угловая	1**	
231-131	Рычаг монтажный	1	

* При поставке преобразователя с питанием 220 В переменного тока

** При поставке преобразователя с питанием 24 В постоянного тока

1.5 Устройство преобразователя

1.5.1 Преобразователь ППМ-1 состоит из литого ударопрочного пластмассового корпуса. Внешний вид и габаритные размеры преобразователя изображены на рисунке 1.1.

1.5.2 На задней стенке преобразователя установлены захваты для монтажа на DIN-рейку 35 мм.

1.5.3 На передней стенке преобразователя установлены индикатор наличия напряжения и панель из полупрозрачной пленки, на которую нанесены данные о подключении блока и его обозначение.

1.5.4 На верхней стенке преобразователя установлены разъем-клеммы для подключения внешних цепей.

1.5.5 На боковой стенке преобразователя размещены потенциометры установки нуля и максимума, которые регулируются через отверстия в корпусе.




Рисунок 1.1 – Внешний вид и габаритные размеры ППМ-1

1.6 Перечень принадлежностей

Перечень принадлежностей, которые необходимы для контроля, регулирования, выполнения работ по техническому обслуживанию преобразователя, приведены в таблице 1.3 (согласно ДСТУ ГОСТ 2.610).

Таблица 1.3 – Перечень принадлежностей, которые необходимы при обслуживании преобразователя ППМ-1

Наименование принадлежностей	Назначение
1 Вольтметр универсальный Щ-300	Измерение выходного сигнала
2 Пинцет медицинский	Проверка качества монтажа
3 Отвёртка	Разборка корпуса
4 Мягкая бязь	Очистка от пыли и грязи

1.7 Маркировка и пломбирование

1.7.1 Маркировка преобразователя выполнена согласно ГОСТ 26828 на табличке с размерами согласно ГОСТ 12971, которая крепится на боковой стенке корпуса прибора.

1.7.2 На табличке нанесены такие обозначения:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) наименование преобразователя;
- в) условное обозначение;
- г) обозначение исполнения;
- д) порядковый номер преобразователя по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- е) год и квартал изготовления;

1.7.3 Пломбирование преобразователя предприятием-изготовителем при выпуске из производства не предусмотрено.

1.8 Упаковка

1.8.1 Упаковка преобразователя соответствует требованиям ГОСТ 23170.

1.8.2 Преобразователь в соответствии с комплектом поставки упакован согласно чертежам предприятия-изготовителя.

1.8.3 Преобразователь в транспортной таре транспортируется мелкими отправлениями железнодорожным транспортом (крытыми вагонами) или другим видом транспорта.

1.8.4 Преобразователь подвержен консервации согласно ГОСТ 9.014 для группы III-I, категории и условий хранения и транспортировки - 4 (вариант временной внутренней упаковки ВУ-5, вариант защиты ВЗ-10).

1.8.5 В качестве потребительской тары применяются картонные коробки из гофрированного картона согласно ГОСТ 7376 и мешки из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм согласно ГОСТ 10354.

1.8.6 При упаковке применены амортизационные материалы согласно ГОСТ 5244.

2 Указания мер безопасности

2.1 Пренебрежение мерами предосторожности и правилами эксплуатации может стать причиной травмирования персонала или повреждения оборудования!

2.2 Для обеспечения безопасного использования оборудования неукоснительно выполняйте указания данной главы!

2.3 К эксплуатации преобразователя ППМ-1 допускаются лица, имеющие разрешение для работы на электроустановках напряжением до 1000 В и изучившие руководство по эксплуатации в полном объеме.

2.4 Эксплуатация преобразователя ППМ-1 разрешается при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной предприятием-потребителем в установленном порядке и учитывающей специфику применения преобразователя на конкретном объекте. При эксплуатации необходимо соблюдать требования действующих правил ПТЭ и ПТБ для электроустановок напряжением до 1000 В.

2.5 Преобразователь ППМ-1 должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).

2.6 Используйте напряжения питания (220 В/50 Гц переменного тока), соответствующие требованиям к электропитанию для преобразователя ППМ-1. При подаче напряжения питания необходимое его значение должно устанавливаться не более, чем за 2-3 сек.

2.7 Все монтажные и профилактические работы должны проводиться при отключенном электропитании.

2.8 Запрещается подключать и отключать соединители при включенном электропитании.

2.9 Тщательно производите подключение с соблюдением полярности выводов. Неправильное подключение или подключение разъемов при включенном питании может привести к повреждению электронных компонентов прибора.

2.10 Не подключайте неиспользуемые выводы.

2.11 При разборке прибора для устранения неисправностей преобразователь ППМ-1 должен быть отключен от сети электропитания.

2.12 При извлечении прибора из корпуса не прикасайтесь к его электрическим компонентам и не подвергайте внутренние узлы и части ударам.

2.13 Располагайте преобразователь ППМ-1 как можно далее от устройств, генерирующих высокочастотное излучение (например, ВЧ-печи, ВЧ-сварочные аппараты, машины, или приборы использующие импульсные напряжения) во избежание сбоев в работе.

3 Подготовка и порядок работы

3.1 Эксплуатационные ограничения при использовании преобразователя

3.1.1 Место установления преобразователя должно отвечать следующим условиям:

- обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
- температура и относительная влажность окружающего воздуха должна соответствовать требованиям климатического исполнения преобразователя;
- окружающая среда не должна содержать токопроводящих примесей, а также примесей, которые вызывают коррозию деталей преобразователя;
- напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц или вызванных внешними источниками постоянного тока, не должна превышать 400 А/м;
- параметры вибрации должны соответствовать исполнению 4 согласно ГОСТ 12997.

3.1.2 При эксплуатации преобразователя необходимо исключить:

- попадание проводящей пыли или жидкости внутрь преобразователя;
- наличие посторонних предметов вблизи преобразователя, ухудшающих его естественное охлаждение.

3.1.3 Во время эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы подсоединенные к преобразователю провода не переламывались в местах контакта с клеммами и не имели повреждений изоляции.

3.2 Подготовка преобразователя к использованию

3.2.1 Распакуйте преобразователь. Установите и закрепите преобразователь на рабочем месте путем прикладывания задней стенкой преобразователя к DIN-рельсу по варианту б) или на плоскость по варианту а) рисунок 3.1.




Рисунок 3.1 – Схема вариантов крепления блока на щите

3.2.2 Выполните внешние соединения согласно рисунку 3.2.




Рисунок 3.2 – Схема внешних соединений ППМ-1

Подключение осуществляется с помощью клеммных разъемов. При подключении используйте одножильные или многожильные тонкопроволочные провода, рассчитанные на максимальные токи, которые возможны при эксплуатации блока.

Провода не должны иметь повреждений изоляции и подрывов токоведущих жил. Скрученные концы проводов не должны иметь торчащих отдельных жил. Для надежности контакта с клеммами концы проводов следует облудить или оконцевать.

Прокладка кабелей и жгутов должна соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

3.2.3 После завершения монтажа проверьте величину сопротивления изоляции, которая должна соответствовать указанной в настоящем РЭ.

3.3 Проверка работоспособного состояния

3.3.1 Подключите блок согласно рисунка 3.2.

3.3.2 Подайте питание на блок и проконтролируйте свечение зеленого светодиода на передней панели.

3.4 Перечень возможных неисправностей

Возможные неисправности блока, которые могут быть устранены потребителем, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Перечень возможных неисправностей преобразователя ППМ-1

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1 Выходной сигнал отсутствует	Обрыв или короткое замыкание в цепи выходных сигналов	Устранить обрыв или короткое замыкание в цепи выходного сигнала
2 Выходной сигнал отсутствует, свечение светодиода отсутствует	1 Напряжение питания не поступает на входные клеммы преобразователя 2 Вышел из строя светодиод	1 Отключить питание от преобразователя и устранить обрыв цепи питания 2 Заменить светодиод

Внимание! Неисправности, не указанные в таблице 3.1, подлежат устранению в условиях предприятия-изготовителя.

4 Техническое обслуживание и настройка преобразователя

4.1 Порядок технического обслуживания

4.1.1 Техническое обслуживание - комплекс работ, которые проводятся периодически в плановом порядке на работоспособном преобразователе с целью предотвращения отказов, продления его срока службы за счет выявления и устранения предотказного состояния для поддержания нормальных условий эксплуатации.

4.1.2 Техническое обслуживание заключается в проведении работ по контролю технического состояния и последующему устранению недостатков, выявленных в процессе контроля; профилактическому обслуживанию, выполняемому с установленной периодичностью и длительностью и в определенном порядке; устранению отказов, выполнение которых возможно силами персонала, выполняющего техническое обслуживание.

4.1.3 В зависимости от регулярности проведения, техническое обслуживание должно быть:

- а) периодическим, которое выполняется через календарные промежутки времени;
- б) адаптивным, которое выполняется по необходимости, то есть в зависимости от фактического состояния преобразователя и наличия свободного обслуживающего персонала.

4.1.4 Устанавливаются такие виды технического обслуживания:

а) техническое обслуживание при хранении, которое заключается в переконсервации преобразователя при достижении предельного срока консервации во время хранения в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

б) техническое обслуживание при транспортировке, которое заключается в подготовке преобразователя к транспортированию, демонтаже из технологического оборудования и упаковке перед транспортированием;

в) техническое обслуживание при эксплуатации, которое заключается в подготовке преобразователя перед вводом в эксплуатацию, в процессе ее и в периодической проверке работоспособности преобразователя.

4.1.5 Периодическое техническое обслуживание при эксплуатации преобразователя устанавливается потребителем с учетом интенсивности и условий эксплуатации, но не реже чем один раз в год. Для преобразователей целесообразна ежеквартальная периодичность технического обслуживания при эксплуатации.

4.1.6 Периодическое обслуживание должно проводиться в следующем порядке:

- а) провести работы, которые выполняются при техническом осмотре;
- б) проверить сопротивление изоляции;
- в) проверить работоспособность преобразователя.

4.1.7 Проверка сопротивления изоляции

Измерение электрического сопротивления изоляции проводить при отключенных от преобразователя внешних цепях с помощью мегаомметра между:

- соединенными контактами 2,3,4 и 5,6 - соединителя X1; 8,9 – соединителя X2 – для преобразователя с питанием 24 В (см. рис. 3.2.а),

- соединенными контактами 2,3,4; 5,6 и 8,9 - соединителя X1 – для преобразователя с питанием 220 В (см. рис. 3.2.б).

Результаты считаются удовлетворительными, если полученные значения сопротивления изоляции не меньше 20 МОм.

4.1.8 Проверка работоспособного состояния блока.

Проверка работоспособного состояния блока проводится согласно пункту 3.3 данной инструкции.

4.2 Настройка преобразователя

4.2.1 Для проведения настройки подключите преобразователь согласно приложению А.

4.2.2 Для настройки преобразователя:

4.2.2.1 В зависимости от сопротивления датчика настройте прибор на работу с ним при помощи переключателей JP1, JP2 согласно таблице 4.1.

4.4.2.2 Перемычками JP3, JP4, JP5 согласно таблице 4.2 установите необходимый тип выходного сигнала.

4.2.2.3 Изменяя положение датчика, с помощью резисторов RP1, RP2 по миллиамперметру, подключенному к выходу, установите соответственно начальное и конечное значение выходного сигнала.




Рисунок 4.1 – Схема расположения органов регулирования и элементов перестройки ППМ-1

Таблица 4.1 – Настройка подключения в зависимости от сопротивления датчика

Сопротивление датчика	JP1	JP2
Сопротивление датчика 100-400 Ом	+	-
Сопротивление датчика > 400 Ом	-	+

Таблица 4.2 – Настройка ППМ-1 на диапазон изменения выходного сигнала

Тип выходного сигнала	Переключки		
	JP3	JP4	JP5
0-5 мА	1-2	2-3	-
0-20 мА	3-4	2-3	-
4-20 мА	5-6	2-3	+
0-10 В	7-8	1-2	-

5 Хранение и транспортирование

5.1 Условия хранения преобразователя

5.1.1 Срок хранения в потребительской таре - не меньше 1 года.

5.1.2 Преобразователь должен храниться в сухом и вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до + 70°C и относительной влажности от 30 до 80% (без конденсации влаги). Данные требования являются рекомендуемыми.

5.1.3 Воздух в помещении не должен содержать пыли и примеси агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию (в частности: газов, содержащих сернистые соединения или аммиак).

5.1.4 В процессе хранения или эксплуатации не кладите тяжелые предметы на преобразователь и не подвергайте его никакому механическому воздействию, так как устройство может деформироваться и повредиться.

5.2 Требования к транспортированию преобразователя и условия, при которых оно должно осуществляться

5.2.1 Транспортирование преобразователя в упаковке предприятия-изготовителя осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Транспортирование самолетами должно выполняться только в отопляемых герметизированных отсеках.

5.2.2 Преобразователь должен транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 согласно ГОСТ 15150, но при давлении не ниже 35,6 кПа и температуре не ниже минус 40 °С или в условиях 3 при морских перевозках.

5.2.3 Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортировании упакованный преобразователь не должен подвергаться резким ударам и влиянию атмосферных осадков. Способ размещения на транспортном средстве должен исключать перемещение преобразователя.

5.2.4 Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательной температуре преобразователь необходимо выдержать в течение 3 часов в условиях хранения 1 согласно ГОСТ 15150.



6 Гарантии изготовителя

6.1 Производитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям ТС 26.5-13647695-011:2017 При не соблюдении потребителем требований условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве, потребитель лишается права на гарантию.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделий, которые поставляются на экспорт - 18 месяцев со дня проследования их через государственную границу Украины.

6.3 По договоренности с потребителем предприятие-изготовитель осуществляет послегарантийное техническое обслуживание, техническую поддержку и технические консультации по всем видам своей продукции.

Приложение А - Схема проверки преобразователя ППМ-1



- Д – механизм с резистивным датчиком типа БСПР или эквивалентом;
- T1 – автотрансформатор АОСН-20-220-75УЧ;
- РА1 – амперметр переменного тока, класс точности не хуже 2,0, диапазон измерения 50 мА;
- PV1 – вольтметр переменного тока, класс точности не хуже 2,0, диапазон измерения 500 В;
- G1 – источник постоянного тока Б5-45А;
- РА2 – прибор комбинированный цифровой Щ300;
- PV1 - вольтметр универсальный Щ300;
- R1 - резистор С2-33Н-0,25-0,5 кОм ± 5 % для диапазона (0-20, 4-20) мА;
резистор С2-33Н-0,25-2 кОм ± 5 % для диапазона (0-5) мА.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)			Изменения в документе	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых			
1.06				Приведено в соответствие с ТУ	Лукащук Р.О.	7.12.2011
1.07				Исключен пункт потребляемая мощность в таблице 1	Лукащук Р.О.	4.01.2013
1.08				Изменено построение разделов, изменен код заказа	Марикот Д.Я.	06.06.2013
1.09				Исправлены неточности в тексте	Марикот Д.Я.	06.08.2013
1.10				Исправлены неточности в тексте	Марикот Д.Я.	01.10.2013
1.11				Редактирован код заказа	Славяк А.А.	03.04.2018
1.12				Добавлено маркировку DIN рейки в таблице технических характеристик	Славяк А.А.	25.11.2019